

## Contrôle sanitaire des EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultat à afficher en mairie

Affaire suivie par :

Betty BLAUMEISER  
Tél: 02 37 77 34 75

### Destinataire(s)

MONSIEUR - SUEZ - LYONNAISE DES EAUX - VENDOME  
MONSIEUR LE PRESIDENT - SIAEP DE LORGES-BRIOU  
MADAME LE MAIRE - MAIRIE DE LORGES

La synthèse annuelle de la qualité de l'eau par commune (infofacture) est disponible au lien suivant :  
<https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/qualite-de-leau-potable-synthese-annuelle-par-commune-info-facture> et ci-après les  
résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

### SIAEP DE LORGES-BRIOU

**Prélèvement** 00110517  
**Unité de gestion** 0023 SIAEP DE LORGES-BRIOU  
**Installation** CAP 000099 LORGES LES TREILLES  
**Point de surveillance** P 0000000099 AU CHATEAU D'EAU LES TREILLES  
**Localisation exacte** ROBINET EAU BRUTE DU FORAGE DE LORGES

**Commune** LORGES  
**Prélevé le :** mardi 03 juin 2025 à 08h14  
**par :** LGB  
**Type visite :** RP

#### Mesures de terrain

Température de l'eau  
pH  
Oxygène dissous  
Oxygène dissous % Saturation

#### Résultats

12,7 °C  
7,2 unité pH  
4,8 mg/L  
46 %

#### Limites de qualité

inférieure supérieure

#### Références de qualité

inférieure supérieure

#### Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type de l'analyse : RP

Code SISE de l'analyse : 00122015

Référence laboratoire : 2505037516-RP00122015

#### CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

|                               |      |            |  |        |  |  |
|-------------------------------|------|------------|--|--------|--|--|
| Aspect (qualitatif)           | 0    | SANS OBJET |  |        |  |  |
| Coloration                    | <5   | mg(Pt)/L   |  | 200,00 |  |  |
| Couleur (qualitatif)          | 0    | SANS OBJET |  |        |  |  |
| Odeur (qualitatif)            | 0    | SANS OBJET |  |        |  |  |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,91 | NFU        |  |        |  |  |

#### PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

|                                |    |           |  |       |  |  |
|--------------------------------|----|-----------|--|-------|--|--|
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | n/(100mL) |  |       |  |  |
| Entérocoques /100ml-MS         | <1 | n/(100mL) |  | 10000 |  |  |
| Escherichia coli /100ml - MF   | <1 | n/(100mL) |  | 20000 |  |  |

#### EOUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

|                                     |      |               |  |  |  |  |
|-------------------------------------|------|---------------|--|--|--|--|
| Carbonates                          | <3   | mg(CO3)/L     |  |  |  |  |
| Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | 2    | à l'équilibre |  |  |  |  |
| Hydrogénocarbonates                 | 357  | mg/L          |  |  |  |  |
| pH                                  | 7,3  | unité pH      |  |  |  |  |
| pH d'équilibre à la t° échantillon  | 7,31 | unité pH      |  |  |  |  |
| Titre alcalimétrique                | <2   | °f            |  |  |  |  |
| Titre alcalimétrique complet        | 29,3 | °f            |  |  |  |  |
| Titre hydrotimétrique               | 29,8 | °f            |  |  |  |  |

#### MINERALISATION

|                             |      |            |  |        |  |  |
|-----------------------------|------|------------|--|--------|--|--|
| Calcium                     | 100  | mg/L       |  |        |  |  |
| Chlorures                   | 17,2 | mg/L       |  | 200,00 |  |  |
| Conductivité à 25°C         | 598  | µS/cm      |  |        |  |  |
| Magnésium                   | 4,1  | mg/L       |  |        |  |  |
| Potassium                   | 2,0  | mg/L       |  |        |  |  |
| Silicates (en mg/L de SiO2) | 16,5 | mg(SiO2)/L |  |        |  |  |
| Sodium                      | 8,7  | mg/L       |  | 200,00 |  |  |
| Sulfates                    | 15,6 | mg/L       |  | 250,00 |  |  |

**PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES**

|                                                                   |         |                                      |  |        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|--|--------|--|--|
| Ammonium (en NH <sub>4</sub> )                                    | <0,010  | mg/L                                 |  | 4,00   |  |  |
| Nitrates/50 + Nitrites/3                                          | 0,64    | mg/L                                 |  |        |  |  |
| Nitrates (en NO <sub>3</sub> )                                    | 32      | mg/L                                 |  | 100,00 |  |  |
| Nitrites (en NO <sub>2</sub> )                                    | <0,010  | mg/L                                 |  |        |  |  |
| Phosphore total (exprimé en mg(P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )/L) | 0,13969 | mg(P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )/L |  |        |  |  |

**OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES**

|                         |      |         |  |       |  |  |
|-------------------------|------|---------|--|-------|--|--|
| Carbone organique total | 0,40 | mg(C)/L |  | 10,00 |  |  |
|-------------------------|------|---------|--|-------|--|--|

**FER ET MANGANESE**

|                 |     |      |  |  |  |  |
|-----------------|-----|------|--|--|--|--|
| Fer dissous     | 4   | µg/L |  |  |  |  |
| Fer total       | 106 | µg/L |  |  |  |  |
| Manganèse total | <1  | µg/L |  |  |  |  |

**OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.**

|                |       |      |  |        |  |  |
|----------------|-------|------|--|--------|--|--|
| Antimoine      | <0,2  | µg/L |  |        |  |  |
| Arsenic        | 1,1   | µg/L |  | 100,00 |  |  |
| Bore mg/L      | 0,013 | mg/L |  | 1,50   |  |  |
| Cadmium        | 0,023 | µg/L |  | 5,00   |  |  |
| Fluorures mg/L | <0,10 | mg/L |  | 1,50   |  |  |
| Nickel         | 1,8   | µg/L |  | 20,00  |  |  |
| Sélénium       | 1,7   | µg/L |  | 20,00  |  |  |

**PESTICIDES TRIAZINES**

|              |        |      |  |      |  |  |
|--------------|--------|------|--|------|--|--|
| Améthryne    | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Atrazine     | 0,013  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Cyanazine    | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Cybutryne    | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Cyromazine   | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Desmétryne   | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Flufenacet   | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Hexazinone   | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Métamitron   | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Métribuzine  | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Prométhrine  | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Prométon     | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Propazine    | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Sébutylazine | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Secbuméton   | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Simazine     | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Simétryne    | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Terbuméton   | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Terbutylazin | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Terbutryne   | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Triazoxide   | <0,050 | µg/L |  | 2,00 |  |  |

**PESTICIDES UREES SUBSTITUEES**

|                            |        |      |  |      |  |  |
|----------------------------|--------|------|--|------|--|--|
| Buturon                    | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Chloroxuron                | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Chlorsulfuron              | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Chlortoluron               | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Cycluron                   | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Difénoxuron                | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Diflubenzuron              | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Diuron                     | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Ethidimuron                | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Fénuron                    | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Fluométuron                | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Iodosulfuron-methyl-sodium | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Isonoruron                 | <0,010 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Isoproturon                | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Linuron                    | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Métabenzthiazuron          | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Métobromuron               | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Métoxuron                  | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Monolinuron                | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Monuron                    | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Néburon                    | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Siduron                    | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Thébutiuron                | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Thiazfluron                | <0,010 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Trinéxapac-éthyl           | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |

**PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...**

|                    |        |      |  |      |  |  |
|--------------------|--------|------|--|------|--|--|
| Acétochlore        | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Alachlore          | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Amitraze           | <0,005 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Beflubutamide      | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Boscalid           | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Carboxine          | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Cyazofamide        | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Cyflufenamide      | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Diméthénamide      | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Fenhexamid         | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Flamprop-isopropyl | <0,005 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Fluopicolide       | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Fluopyram          | <0,005 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Furalaxyl          | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Isoxaben           | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Mandipropamide     | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Mefenacet          | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Méfluidide         | <0,010 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Mépronil           | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Métazachlore       | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Métolachlore       | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Napropamide        | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Oryzalin           | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Penthiopyrad       | <0,010 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Pethoxamide        | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Propachlore        | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Propyzamide        | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Pyroxsulame        | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Sedaxane           | <0,010 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Tébutam            | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Zoxamide           | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |

**PESTICIDES ARYLOXYACIDES**

|                      |        |      |  |      |  |  |
|----------------------|--------|------|--|------|--|--|
| 2,4,5-T              | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| 2,4-D                | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| 2,4-DB               | <0,10  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| 2,4-MCPA             | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| 2,4-MCPB             | <0,10  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Clodinafop-propargyl | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Dichlorprop          | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Fénoprop             | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Fénoxaprop-éthyl     | <0,005 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Fluazifop butyl      | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Haloxifop            | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Haloxifop-méthyl (R) | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Mécoprop             | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Propaquizafop        | <0,05  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Quizalofop           | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Quizalofop éthyle    | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Triclopyr            | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |

**PESTICIDES CARBAMATES**

|                |        |      |  |      |  |  |
|----------------|--------|------|--|------|--|--|
| Aldicarbe      | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Bendiocarbe    | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Carbaryl       | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Carbendazime   | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Carbétamide    | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Carbofuran     | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Chlorbufame    | <0,005 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Chlorprophame  | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Diallate       | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Diethofencarbe | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Dimétilan      | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| EPTC           | <0,05  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Ethiophencarbe | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Fenoxycarbe    | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Méthiocarb     | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Molinate       | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Oxamyl         | <0,05  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Promécarbe     | <0,010 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Propamocarbe   | <0,012 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Prophame       | <0,005 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Propoxur       | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Prosulfocarbe  | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Pyrimicarbe    | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Thiobencarde   | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Triallate      | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |

**PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS**

|                   |       |      |  |      |  |  |
|-------------------|-------|------|--|------|--|--|
| 2,4 Dinitrophénol | <0,02 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Bromoxynil        | <0,02 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Dicamba           | <0,1  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Dinitrocrésol     | <0,02 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Dinoseb           | <0,02 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Dinoterbe         | <0,02 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Fénarimol         | <0,01 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Imazaméthabenz    | <0,01 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Pentachlorophénol | <0,10 | µg/L |  | 2,00 |  |  |

**PESTICIDES ORGANOCHLORES**

|                            |        |      |  |      |  |  |
|----------------------------|--------|------|--|------|--|--|
| Aldrine                    | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Chlordane alpha            | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Chlordane bêta             | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Chlordécone                | <0,050 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| DDT-2,4'                   | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| DDT-4,4'                   | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Dieldrine                  | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Dimétachlore               | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Endosulfan alpha           | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Endosulfan bêta            | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Endosulfan total           | <SEUIL | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Endrine                    | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| HCH alpha                  | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| HCH alpha+beta+delta+gamma | <SEUIL | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| HCH bêta                   | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| HCH delta                  | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| HCH epsilon                | <0,005 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| HCH gamma (lindane)        | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Heptachlore                | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Hexachlorobenzène          | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Isodrine                   | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Méthoxychlore              | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Mirex                      | <0,005 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Oxadiazon                  | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Trans-nonachlore           | <0,001 | ng/L |  | 2,00 |  |  |

**PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES**

|                          |        |      |  |      |  |  |
|--------------------------|--------|------|--|------|--|--|
| Acéphate                 | <0,05  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Azamétiphos              | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Azinphos éthyl           | <0,050 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Azinphos méthyl          | <0,025 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Bromophos éthyl          | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Bromophos méthyl         | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Cadusafos                | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Carbophénation           | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Chlorfenvinphos          | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Chlorméphos              | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Chlorpyriphos éthyl      | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Chlorpyriphos méthyl     | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Chlorthiophos            | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Coumaphos                | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Déméton                  | <0,010 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Demeton S méthyl         | <0,010 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Deméton S méthyl sulfoné | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Diazinon                 | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Dichlofenthion           | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Dichlorvos               | <0,005 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Diméthoate               | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Disyston                 | <0,005 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Ethephon                 | <0,050 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Ethion                   | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Ethoprophos              | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Etrimfos                 | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Fenchlorphos             | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Fenitrothion             | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Fenthion                 | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Fonofos                  | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Fosetyl                  | <0,010 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Hepténophos              | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Iodofenphos              | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Isazophos                | <0,010 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Isofenvos                | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Malathion                | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Méthacrifos              | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Méthamidophos            | <0,025 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Méthidathion             | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Mévinphos                | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Monocrotophos            | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Ométhoate                | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Oxydéméton méthyl        | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Parathion éthyl          | <0,005 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Parathion méthyl         | <0,005 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Phentoate                | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Phorate                  | <0,005 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Phosalone                | <0,020 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Phosmet                  | <0,050 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Phosphamidon             | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Phoxime                  | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Profénofos               | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Propargite               | <0,020 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Propétamphos             | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Pyrazophos               | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Pyrimiphos éthyl         | <0,020 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Pyrimiphos méthyl        | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Quinalphos               | <0,005 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Sulfotepp                | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Terbuphos                | <0,005 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Tétrachlorvinphos        | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Thiométon                | <0,020 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Tolclofos-méthyl         | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Triazophos               | <0,005 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Vamidothion              | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |

**PESTICIDES STROBILURINES**

|                  |        |      |  |      |  |  |
|------------------|--------|------|--|------|--|--|
| Azoxystrobine    | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Dimoxystrobine   | <0,010 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Fluoxastrobine   | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Kresoxim-méthyle | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Picoxystrobine   | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Pyraclostrobin   | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Trifloxystrobine | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |

**PESTICIDES SULFONYLUREES**

|                        |       |      |  |      |  |  |
|------------------------|-------|------|--|------|--|--|
| Amidosulfuron          | <0,01 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Flazasulfuron          | <0,01 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Flupyrsulfuron-méthyle | <0,01 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Foramsulfuron          | <0,01 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Mésosulfuron-méthyl    | <0,01 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Metsulfuron méthyl     | <0,01 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Nicosulfuron           | <0,01 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Primisulfuron méthyl   | <0,01 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Prosulfuron            | <0,02 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Rimsulfuron            | <0,01 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Sulfosulfuron          | <0,01 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Thifensulfuron méthyl  | <0,01 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Triasulfuron           | <0,01 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Tribenuron-méthyle     | <0,01 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Triflusulfuron-méthyl  | <0,01 | µg/L |  | 2,00 |  |  |

**PESTICIDES TRIAZOLES**

|                 |        |      |  |      |  |  |
|-----------------|--------|------|--|------|--|--|
| Aminotriazole   | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Azaconazole     | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Bitertanol      | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Bromuconazole   | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Cyproconazol    | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Diclobutrazol   | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Difénoconazole  | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Diniconazole    | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Epoxyconazole   | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Fenbuconazole   | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Florasulam      | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Fludioxonil     | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Flusilazol      | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Flutriafol      | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Hexaconazole    | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Ipconazole      | <0,010 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Metconazol      | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Myclobutanil    | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Penconazole     | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Propiconazole   | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Prothioconazole | <0,05  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Tébuconazole    | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Triadiméfon     | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Triadimenol     | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Triticonazole   | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |

**PESTICIDES TRICETONES**

|             |       |      |  |      |  |  |
|-------------|-------|------|--|------|--|--|
| Mésotrione  | <0,02 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Sulcotrione | <0,02 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Tembotrione | <0,02 | µg/L |  | 2,00 |  |  |

## PESTICIDES DIVERS

|                             |        |      |      |
|-----------------------------|--------|------|------|
| 2,4-D-isopropyl ester       | <0,001 | µg/L | 2,00 |
| 2,4-D-methyl ester          | <0,001 | µg/L | 2,00 |
| Acétamiprid                 | <0,01  | µg/L | 2,00 |
| Acibenzolar s méthyl        | <0,02  | µg/L | 2,00 |
| Acifluorfen                 | <0,02  | µg/L | 2,00 |
| Aclonifen                   | <0,005 | µg/L | 2,00 |
| Antraquinone (pesticide)    | <0,005 | µg/L | 2,00 |
| Bénalaxyl                   | <0,01  | µg/L | 2,00 |
| Benfluraline                | <0,001 | µg/L | 2,00 |
| Benoxacor                   | <0,005 | µg/L | 2,00 |
| Bentazone                   | <0,02  | µg/L | 2,00 |
| Bifenox                     | <0,005 | µg/L | 2,00 |
| Bixafen                     | <0,01  | µg/L | 2,00 |
| Bromacil                    | <0,02  | µg/L | 2,00 |
| Bupirimate                  | <0,01  | µg/L | 2,00 |
| Buprofézine                 | <0,02  | µg/L | 2,00 |
| Butraline                   | <0,02  | µg/L | 2,00 |
| Carfentrazone éthyle        | <0,02  | µg/L | 2,00 |
| Chlorantraniliprole         | <0,02  | µg/L | 2,00 |
| Chlorbromuron               | <0,010 | µg/L | 2,00 |
| Chloridazone                | <0,01  | µg/L | 2,00 |
| Chlormequat                 | <0,010 | µg/L | 2,00 |
| Chloroneb                   | <0,005 | µg/L | 2,00 |
| Chlorophacinone             | <0,01  | µg/L | 2,00 |
| Chlorothalonil              | <0,100 | µg/L | 2,00 |
| Chlorthal-diméthyl          | <0,001 | µg/L | 2,00 |
| Clethodime                  | <0,02  | µg/L | 2,00 |
| Clofentézine                | <0,01  | µg/L | 2,00 |
| Clomazone                   | <0,01  | µg/L | 2,00 |
| Clothianidine               | <0,05  | µg/L | 2,00 |
| Cyprodinil                  | <0,01  | µg/L | 2,00 |
| Cyprosulfamide              | <0,01  | µg/L | 2,00 |
| Dichlobénil                 | <0,001 | µg/L | 2,00 |
| Dichloropropylène-1,3 trans | <0,02  | µg/L | 2,00 |
| Dicofol                     | <0,005 | µg/L | 2,00 |
| Diflufénicanil              | <0,02  | µg/L | 2,00 |
| Diméfuron                   | <0,01  | µg/L | 2,00 |
| Diméthomorphe               | <0,01  | µg/L | 2,00 |
| Diquat                      | <0,020 | µg/L | 2,00 |
| EPN                         | <0,005 | µg/L | 2,00 |
| Ethofumésate                | <0,001 | µg/L | 2,00 |
| Fénamidone                  | <0,01  | µg/L | 2,00 |
| Fénazaquin                  | <0,001 | µg/L | 2,00 |
| Fenpropidin                 | <0,05  | µg/L | 2,00 |
| Fenpropimorphe              | <0,05  | µg/L | 2,00 |
| Fipronil                    | <0,005 | µg/L | 2,00 |
| Flonicamide                 | <0,02  | µg/L | 2,00 |
| Fluazinam                   | <0,010 | µg/L | 2,00 |
| Fluquinconazole             | <0,01  | µg/L | 2,00 |
| Flurochloridone             | <0,005 | µg/L | 2,00 |
| Fluroxypir                  | <0,02  | µg/L | 2,00 |
| Flurtamone                  | <0,01  | µg/L | 2,00 |
| Flutolanil                  | <0,01  | µg/L | 2,00 |
| Fluxapyroxad                | <0,01  | µg/L | 2,00 |
| Fomesafen                   | <0,02  | µg/L | 2,00 |
| Glufosinate                 | <0,010 | µg/L | 2,00 |
| Glyphosate                  | <0,010 | µg/L | 2,00 |
| Hexythiazox                 | <0,01  | µg/L | 2,00 |
| Imazalile                   | <0,01  | µg/L | 2,00 |
| Imazamox                    | <0,01  | µg/L | 2,00 |
| Imazapyr                    | <0,010 | µg/L | 2,00 |
| Imazaquine                  | <0,01  | µg/L | 2,00 |
| Imidaclopride               | <0,01  | µg/L | 2,00 |
| Isoxadifen-éthyle           | <0,01  | µg/L | 2,00 |
| Lenacile                    | <0,01  | µg/L | 2,00 |
| Mefenpyr diethyl            | <0,005 | µg/L | 2,00 |
| Mépanipyrin                 | <0,01  | µg/L | 2,00 |
| Mepiquat                    | <0,010 | µg/L | 2,00 |
| Métalaxyle                  | <0,01  | µg/L | 2,00 |
| Métaldéhyde                 | <0,02  | µg/L | 2,00 |
| Métosulam                   | <0,01  | µg/L | 2,00 |

|                                                |        |      |  |      |  |  |
|------------------------------------------------|--------|------|--|------|--|--|
| Metrafenone                                    | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Nitrofène                                      | <0,005 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Norflurazon                                    | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Nuarimol                                       | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Ofurace                                        | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Oxadiargyl                                     | <0,005 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Oxadixyl                                       | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Oxyfluorène                                    | <0,005 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Paclobutrazole                                 | <0,005 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Paraquat                                       | <0,020 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Pencycuron                                     | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Pendiméthaline                                 | <0,005 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Piclorame                                      | <0,1   | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Prochloraze                                    | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Procymidone                                    | <0,005 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Propanil                                       | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Propoxycarbazone                               | <0,010 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Pymétroline                                    | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Pyraflufen éthyl                               | <0,020 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Pyridabène                                     | <0,005 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Pyrifénox                                      | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Pyriméthanil                                   | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Quinmerac                                      | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Quinoclamine                                   | <0,050 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Quinoxifène                                    | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Silthiofame                                    | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Spinosad                                       | <0,05  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Spirotetramat                                  | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Spiroxamine                                    | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Tébufénozide                                   | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Tébufenpyrad                                   | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Teflubenzuron                                  | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Tétraconazole                                  | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Tetradifon                                     | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Thiabendazole                                  | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Thiaclopride                                   | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Thiamethoxam                                   | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Total des pesticides analysés                  | 0,20   | µg/L |  | 5,00 |  |  |
| Triflumuron                                    | <0,010 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Trifluraline                                   | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| <b>COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS</b>       |        |      |  |      |  |  |
| Dichloroéthylène-1,2 cis                       | <0,02  | µg/L |  |      |  |  |
| Hexachlorobutadiène                            | <0,005 | µg/L |  |      |  |  |
| Tétrachloroéthylène-1,1,2,2                    | <0,10  | µg/L |  |      |  |  |
| Tétrachloroéthylène+Trichloroéthylène          | <SEUIL | µg/L |  |      |  |  |
| Trichloroéthylène                              | <0,10  | µg/L |  |      |  |  |
| <b>COMP. ORG. VOLATILS &amp; SEMI-VOLATILS</b> |        |      |  |      |  |  |
| Biphényle                                      | <0,005 | µg/L |  |      |  |  |
| <b>CHLOROBENZENES</b>                          |        |      |  |      |  |  |
| Pentachlorobenzène                             | <0,001 | µg/L |  |      |  |  |
| <b>DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES</b>        |        |      |  |      |  |  |
| 4-Isopropylaniline                             | <0,010 | µg/L |  |      |  |  |
| Hydrocarbures dissous ou émulsionnés           | <0,1   | mg/L |  |      |  |  |
| <b>PESTICIDES PYRETHROIDES</b>                 |        |      |  |      |  |  |
| Bifenthrine                                    | <0,005 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Bioresmethrine                                 | <0,020 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Cyfluthrine                                    | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Cyperméthrine                                  | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Deltaméthrine                                  | <0,005 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Dépaléthrine                                   | <0,020 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Etofenprox                                     | <0,005 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Fenpropathrine                                 | <0,005 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Fenvalérate                                    | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Fluvalinate-tau                                | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Lambda Cyhalothrine                            | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Phenothrine                                    | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Piperonil butoxide                             | <0,005 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Tefluthrine                                    | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| <b>PLASTIFIANTS</b>                            |        |      |  |      |  |  |
| Triphényl phosphate                            | <0,050 | µg/L |  |      |  |  |

**MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE**

|                                           |        |      |  |      |  |  |
|-------------------------------------------|--------|------|--|------|--|--|
| 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée       | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| 1-(3,4-dichlorophényl)-urée               | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| 1-(4-isopropylphényl)-urée                | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| 2,6-Diethylaniline                        | <0,005 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| 2-amino-4-methoxy-6-méthyl-1,3,5-triazine | <0,010 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| 2-amino-N-iso-propylbenzamide             | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| 2-Aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotin       | <0,1   | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| 2-Chloro-N-(2,6-diethylphényl)acetamide   | <0,025 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Aldicarbe sulfoné                         | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Aldicarbe sulfoxyde                       | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| AMPA                                      | <0,010 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Chloro-4 Méthylphénol-2                   | <0,020 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Chlorothalonil-4-hydroxy                  | <0,10  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| DDD-2,4'                                  | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| DDD-4,4'                                  | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| DDE-2,4'                                  | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| DDE-4,4'                                  | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Desméthyl-chlortoluron                    | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Desméthylisoproturon                      | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Desmethylnorflurazon                      | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Desmethyl-pirimicarb                      | <0,010 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Diclofop méthyl                           | <0,005 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Diméthachlore OXA                         | <0,020 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Endosulfan sulfate                        | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Ethylenethiouree                          | <0,05  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Fipronil sulfone                          | <0,005 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Fluazifop                                 | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Flufénacet OXA                            | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Heptachlore époxyde cis                   | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Heptachlore époxyde trans                 | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Hydroxycarbofuran-3                       | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Imazaméthabenz-méthyl                     | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Ioxynil                                   | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Méthyl-3-hydroxyphenylcarbamate           | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Métolachlore métabolite CGA 357704        | <0,010 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Métolachlore métabolite CGA 368208        | <0,010 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| N,N-Dimet-tolylsulphamid                  | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Oxychlordan                               | <0,001 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Paraoxon méthyl                           | <0,05  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Phthalimide                               | <0,1   | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Propazine 2-hydroxy                       | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Prothioconazole-Desthio                   | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Pyridafol                                 | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| SAA Acétochlore                           | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy          | <0,010 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Tétrahydrophthalimide                     | <0,05  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Trietazine desethyl                       | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |

**MÉTABOLITES PERTINENTS**

|                                 |        |      |  |      |  |  |
|---------------------------------|--------|------|--|------|--|--|
| 2,6 Dichlorobenzamide           | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Atrazine-2-hydroxy              | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Atrazine-déiisopropyl           | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Atrazine déiisopropyl-2-hydroxy | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Atrazine déséthyl               | 0,10   | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Atrazine déséthyl-2-hydroxy     | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Atrazine déséthyl déiisopropyl  | 0,065  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Chloridazone desphényl          | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Chloridazone méthyl desphényl   | <0,010 | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Chlorothalonil R41788           | 0,020  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Flufenacet ESA                  | <0,02  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Hydroxyterbuthylazine           | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| OXA alachlore                   | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Simazine hydroxy                | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Terbuméton-déséthyl             | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |
| Terbuthylazin déséthyl          | <0,01  | µg/L |  | 2,00 |  |  |

**MÉTABOLITES NON PERTINENTS**

|                        |       |      |  |  |  |  |
|------------------------|-------|------|--|--|--|--|
| CGA 354742             | <0,01 | µg/L |  |  |  |  |
| CGA 369873             | 0,034 | µg/L |  |  |  |  |
| Chlorothalonil R471811 | 0,73  | µg/L |  |  |  |  |
| Diméthénamide ESA      | <0,02 | µg/L |  |  |  |  |
| Diméthénamide OXA      | <0,02 | µg/L |  |  |  |  |
| ESA acetochlore        | <0,02 | µg/L |  |  |  |  |
| ESA alachlore          | <0,05 | µg/L |  |  |  |  |
| ESA metazachlore       | 0,012 | µg/L |  |  |  |  |
| ESA metolachlore       | 0,012 | µg/L |  |  |  |  |
| Metolachlor NOA 413173 | <0,01 | µg/L |  |  |  |  |
| OXA acetochlore        | <0,01 | µg/L |  |  |  |  |
| OXA metazachlore       | <0,01 | µg/L |  |  |  |  |
| OXA metolachlore       | <0,01 | µg/L |  |  |  |  |

**SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)**

|                                                 |        |      |  |  |      |  |
|-------------------------------------------------|--------|------|--|--|------|--|
| Acide perfluorobutanoïque (PFBA)                | <0,020 | µg/L |  |  |      |  |
| Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS)         | <0,002 | µg/L |  |  |      |  |
| Acide perfluoro-decanoïque (PFDA)               | <0,002 | µg/L |  |  |      |  |
| Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)     | <0,002 | µg/L |  |  |      |  |
| Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)            | <0,002 | µg/L |  |  |      |  |
| Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)       | <0,004 | µg/L |  |  |      |  |
| Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA)              | <0,002 | µg/L |  |  |      |  |
| Acide perfluorohexanoïque (PFHXA)               | <0,010 | µg/L |  |  |      |  |
| Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)         | <0,002 | µg/L |  |  |      |  |
| Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA)               | <0,002 | µg/L |  |  |      |  |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)               | <0,002 | µg/L |  |  |      |  |
| Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS)        | <0,004 | µg/L |  |  |      |  |
| Acide perfluoropentanoïque (PFPEA)              | <0,010 | µg/L |  |  |      |  |
| Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS)   | <0,004 | µg/L |  |  |      |  |
| Acide perfluoro tridecanoïque (PFTrDA)          | <0,002 | µg/L |  |  |      |  |
| Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS)    | <0,004 | µg/L |  |  |      |  |
| Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA)            | <0,002 | µg/L |  |  |      |  |
| Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS)      | <0,010 | µg/L |  |  |      |  |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS)      | <0,004 | µg/L |  |  |      |  |
| Perfluorohexane sulfonate (PFHXS)               | <0,002 | µg/L |  |  |      |  |
| Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) | <SEUIL | µg/L |  |  | 2,00 |  |

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00110517)**

**Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

Blois, le 4 août 2025

Pour le Préfet,  
Pour la directrice départementale,  
L'ingénieure du génie sanitaire

signé :

Françoise MORAGUEZ